

WEBOLDALRA KÉSZÜLT ÉVES ENERGETIKAI SZAKREFERENS JELENTÉS 2021.01.01 - 2021.12.31

Fevita Hungary Zrt.
8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1.


IPSOL Rendszerház Zrt.
1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H




TÁRSASÁG ÖSSZES ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogyasztás		CO ₂ kibocsátás
Vásárolt energia:	19 420.83 MWh	69 914.99 GJ	4 098.8102 tonna
Társaság által felhasznált energia:	19 420.83 MWh	69 914.99 GJ	4 098.8102 tonna
Épületekre fordított energia:	2 108.11 MWh	7 589.19 GJ	436.3498 tonna
Tevékenységre fordított energia:	17 312.72 MWh	62 325.80 GJ	3 662.4603 tonna


EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA KATEGÓRIÁNKÉNT



SAJÁT EN.FOGYASZTÁS MEGOSZLÁSA EN. TÍPUSONKÉNT




ÖSSZES SAJÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS



TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogyasztás		CO ₂ kibocsátás
Vásárolt energia:	11 243 503.75 kWh	11 243 503.75 kWh	2 616.9255 tonna
Társaság által felhasznált energia:	11 243 503.75 kWh	11 243 503.75 kWh	2 616.9255 tonna
Épületekre fordított energia:	1 054 106.31 kWh	1 054 106.31 kWh	245.3432 tonna
Tevékenységre fordított energia:	10 189 397.44 kWh	10 189 397.44 kWh	2 371.5823 tonna

VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA




Vásárolt és termelt energia

Elfogyasztott energia

■ Vásárolt ■ Épületek ■ Tevékenység


SAJÁT VILLAMOS ENERGIA FELHASZNÁLÁS



TÁRSASÁG FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁSA

Besorolási kategória	Energia fogyasztás		CO ₂ kibocsátás
Vásárolt energia:	776 913.43 Nm ³	8 177 328.15 kWh	1 481.8847 tonna
Társaság által felhasznált energia:	776 913.43 Nm ³	8 177 328.15 kWh	1 481.8847 tonna
Épületekre fordított energia:	100 139.77 Nm ³	1 054 003.28 kWh	191.0066 tonna
Tevékenységre fordított energia:	676 773.65 Nm ³	7 123 324.87 kWh	1 290.8781 tonna

FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA




Vásárolt és termelt energia

Elfogyasztott energia

■ Vásárolt ■ Épületek ■ Tevékenység

SAJÁT FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS



Fevita Hungary Zrt.

Weboldalra készült éves energetikai szakreferens jelentés: 2021.01.01 - 2021.12.31

TÁRSASÁG ENERGIAHATÉKONYSÁGGAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEI

1. SZ. ENERGIAHATÉKONYSÁGOT JAVÍTÓ BERUHÁZÁS

Intézkedés megnevezése: Raktári világítás korszerűsítés

Érintett mészaki rendszer: világítási rendszer

Intézkedés besorolása: Épületvillamosság - Világítás - Kültéri fényforrás, lámpatest cseréje

Elért megtakarítás: 235 064 kWh/év villamos energia

Tervezett élettartam: 10 év

Megtérülési idő: 4.20 év

Az időszakban nem történt szemléletformálási intézkedés.